


Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 FT

Preces numurs: 6311067



Gara laiduma kabeļu trepes ar caurumotu profila malu un malas augstumu 110 mm. Kabeļu un vadu nostiprināšana ar piekarapskavas tipu 2056.



WRVL 110 tipa garenie savienotāji jāpasūta atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6311067
Tips	WKLG 1140 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe lielam attalumam
Apzīmējums 2	perforēta mala
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x400x6000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrus
Svars	639,917 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	13,9983 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 FT

Preces numurs: 6311067



Izmēri




Izmēri	110 x 400
Garums	6 000 mm
Platums	400 mm
Augstums	110 mm
Izmērs B	400 mm
Izmērs L	6 000 mm
Spraiša atveres izmērs	17,00

Tehniskie dati

Spraišu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	Profils (atvērts)
Spraiša stiprinājums	kniedēts no abām pusēm
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsriezums	376 cm ²
Derīgais šķērsriezums	37600 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	jā
Metāla biezums	2 mm

Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	3 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	7 m
Balstu atstatums 3,0 m	2,9 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	2,48 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	2,1 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	1,78 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	1,5 kN/m
Balstu atstatums 6,0 m	1 kN/m
Balstu atstatums 7,0 m	0,7 kN/m



Slodzes diagramma, gara laiduma kabeļu trepes, tips WKLG 110.

- 1 Pieļaujamais kabeļu renēs/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
- 2 Attālums starp balstiem, m
- 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
- 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renēs/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma