
Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 35 FT

Preces numurs: 6000072



Sietveida rene ar atbilstoši veidotu savienotāju un malas augstumu 35 mm.

Sietveida renēm papildu savienojuma elementi nav nepieciešami, tās vienkārši sasprauž vienu ar otru. Caurumu izmērs ir 50 x 100 mm (izņemot GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB.

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6000072
Tips	GRM 35 150 FT
Apzīmējums 1	Sietveida kabeļu rene GRM
Ražotājs	OBO
Izmērs	35x150x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	64,333 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,4052 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 35 FT

Preces numurs: 6000072

Izmēri

Garums	3 000 mm
Platums	150 mm
Platums	5,91 in
Augstums	35 mm
Augstums	1,38 in
Izmērs B	150 mm

Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 35 FT


Preces numurs: 6000072

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķērsgriezums	36,6 cm²
Derīgais šķērsgriezums	5250 mm²
Profila forma	U forma
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Savienotāji bez skrūvēm	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	2 m
Balstu atstatums 1,0 m	0,25 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,11 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,1 kN/m



GRM 35 tipa GR-Magic sietveida renes slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma