Tehnisko datu lapa

TP iekarams statnis FT

Preces numurs: 6364500



TP statnis nostiprināšanai pie horizontāliem betona griestiem.
Ja profilu nostiprina pie griestiem vai profilus saskrūvē vienu pret otru, lai izveidotu augšējo pastiprinājumu, tad stabilitātes nolūkos vienmēr jāizmanto DS 4 tipa paplāksne.
Svarīgi: kā balsteni var izmantot tikai līdz 345 mm garumam.

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6364500
Tips	TPS 545 FT
Apzīmējums 1	TP Iekaramais statnis
Ražotājs	OBO
Izmērs	L545mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	89 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,8863 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

TP iekarams statnis FT

Preces numurs: 6364500

Izmēri




Garums	545 mm
Platums	60 mm
Augstums	120 mm
Izmērs L	545 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	S veida profils
Funkciju nodrošināšana	nē
ROHS atbilstība	jā

Noslodze



TPS tipa TP veida statņa slodzes diagramma

1. Iekārtā statņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
3. Balsteņa garums mm

— Slodzes līkne ar mm izteiktu statņa garumu

TP iekārtā statņa dībeļu slodzes parametri

vienpusēja noslogošana			
	Maksimālā slodze [kN]		
	Balsteņa platums [mm]		
Dībeļa tips	145	245	345
BZ3 8x75/0-20	1,48	0,93	0,68
BZ3 10x90/0-30	1,48	0,93	0,68

Maks. slodze F kopā = kabeļu svars + kabeļu rene + balstenis + iekārtais statnis. Tabulā dotajās abpusējās slodzes vērtībās ir ņemts vērā pastāvošais asu attālums ai = 17 cm. Nestspējas parametri attiecīgi palielinās, izmantojot bezplaisu betonā. Norādītās vērtības ir attiecinātas uz betonu ar izturības klasi C20/25. Jāievēro DIBt atļaujas (dībeļi) montāžas nosacījumi!